



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Vážená pani  
Ing. Martina M  
911 01 Trenčín

Váš list číslo/zo dňa  
-/17.09.2020

Naše číslo  
TSK/2020/05763-7

Vybavuje/Linka  
Ing. Judinyová /032 6555 755

Trenčín  
19. 10. 2020

Vec

**Vyjadrenie TSK pre SP stavby: „Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre IBV Nové Hôrky“**

Na Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej „TSK“) bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby: „**Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre IBV Nové Hôrky**“, umiestnenej na pozemkoch parc. č. 2134/1-22, 2135/1, 2149, 2150, 2215, 2365, 3983, 3984 v k. ú. Trenčianske Jastrabie. Investor stavby: Nové Hôrky, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 467, 913 22 Trenčianske Jastrabie, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava.

Vstup do záujmového územia (IBV Nové Hôrky) je riešený z cesty III/1861 po pravej strane smerom na Dubodiel. Nová navrhovaná trafostanica pre IBV Nové Hôrky je osadená na parcele CKN č. 2135/1. Prístup k trafostanici je navrhovaný z jestvujúcej cesty III. triedy (resp. chodníka, ktorý je v riešení obce Trenčianske Jastrabie). Stavebné objekty dotknutej stavby:

*Stavebník: Nové Hôrky s.r.o., Trenčianske Jastrabie*

SO 102 - Spevnená plocha a úprava priekopy, *Investor a stavebník stavby: Nové Hôrky s.r.o.*

SO 109 - Prípojky NN – *Investor a stavebník stavby: Nové Hôrky s.r.o.*

*Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s.*

*Investor stavby: Západoslovenská distribučná, a.s.,*

SO 108 - Rozšírenie distribučnej siete NN –

SO 108.1 – HDPE Chránička

SO 110 - Preložka p. b. č. 238 vzdušnej NN linky – *Investor stavby: Nové Hôrky s.r.o.,*

SO 111 - Výmena trafostanice č. 0064-101

SO 112 - Preložka VN linky

SO 113 - Trafostanica

SO 114 - Prípojka VN linky

TSK ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním stavebného povolenia na dotknutú stavbu za nasledovných podmienok:

- prípojka VN linky (SO 114) bude uložená mimo cestný pozemok, až za cestný pomocný pozemok, t.j. až v pozemku nachádzajúcom sa za zeleným pásom šírky 600 mm za vonkajšou hranou cestnej priekopy Výkopové práce budú realizované tak, aby nedošlo k narušeniu cestnej priekopy;

- križovanie VN linky (SO 112) bude realizované pretláčaním popod cestu č. III/ 1861, v min. hĺbke 1,5 m, štartovacia a cieľová jama bude uložená mimo cestné teleso cesty III. triedy ( 600 mm za vonkajšou hranou cestnej priekopy);
- prístup k novovybudovanej trafostanice (SO 113) žiadame navrhnúť z novovybudovanej miestnej komunikácie v rámci IBV Nové Hôrky;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty č. III/1861;
- počas stavebnej úpravy žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku cesty č. III/1861. V prípade znečistenia stavebník odstráni okamžite na vlastné náklady;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami SC TSK;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty č. III/1861;
- dodržať podmienky stanovené správcom komunikácie č. SC/2020/1342-2 zo dňa 21.09. 2020 – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja;
- po ukončení realizácie stavby (stavebného objektu), do vydania kolaudačného rozhodnutia na dotknutú stavbu (stavebný objekt) žiadame stavebníka v zmysle §11 ods. (8) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti na základe geometrického plánu porealizačného zamerania s vymedzením rozsahu vecného bremena s ochranným pásmom siete. Následne žiadame na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja o predloženie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svatík, email: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758;
- 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu o začiatku realizácie stavebných prác, kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK – cestmajsterstvo v Trenčíne, kontaktná osoba: Vladimír Bednár, tel. kontakt: 0902/978 700, e-mail: [vladimir.bednar@sctsk.sk](mailto:vladimir.bednar@sctsk.sk);
- po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
- po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku;
- ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
- stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie pripojenia na cestu III. triedy.
- TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi/ stavebníkovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov;

S pozdravom

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ  
KRAJ  
Zápis 7282/20A  
TRENČÍN  
-22-

**Ing. Marek Briestenský**  
poverený riadením Úradu TSK

Reg.