



# Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Č. j. : Výst. - 35931/2020 - Ok – TF- 10

V Dubnici nad Váhom, 19. 11. 2020

Spis: 2993/2020

Vybavuje: Ing. Olejník, e-mail: [jan.olejnik@dubnica.eu](mailto:jan.olejnik@dubnica.eu), tel: 042/4455760

Vec:

## Oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe

Podaním zo dňa 06. 10. 2020 ste ohlásili mestu Dubnica nad Váhom drobnú stavbu – „SO:102-prípojka NN“, pre pripojenie objektu „CSS-AVE Dubnica nad Váhom“ s.č. 671, postaveného na pozemku parc. č. C-KN 1248, kat. územie Dubnica nad Váhom na el. energiu.

Účelom stavby bude zabezpečenie dodávky el. energie v dostatočnom množstve a kvalite pre zásobovanie el. energiou budovy „Centra sociálnych služieb Ave“. Z toho dôvodu bude potrebné sa napojiť na novú skriňu rekonštruovanej transformačnej stanice TS 4303 umiestnenej na pozemku parc.č. C-KN 1252/2. Z nového rozvádzača štvorstĺpovej rekonštruovanej TR napojíme rozvádzač merania RE, ktorý sa nachádza cca 60m od transformačnej stanice. Napojenie rozvádzača RE bude káblom AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup>, uloženým vo výkope v zemi v pieskovom lôžku v hĺbke 1,0 m. Prívodný kábel z rozvádzača RE typu N AYKY-J 3x150+70 mm<sup>2</sup> a CYKY-J 5x2,5 mm<sup>2</sup> bude uložený vo výkope v zemi v pieskovom lôžku v hĺbke 1,0 m a bude chránený v korjugovanej chráničke. Celková dĺžka prípojky, vedenej cez parc. č. C-KN 1252/2 a 1247 (kat. územie Dubnica nad Váhom), uloženej v zemi od nového rozvádzača TS 4303 po vchod do objektu CSS-Ave, bude cca 120 m. V budove sociálnych služieb v 1. PP bude kábel uložený príchytkami OBO vo vzdialenosti 1 m na povrchu. Meranie spotreby el. energie bude polopriame, merané cez merací transformátor prúdu s hodnotou 300/5A , TP 0,5%, 15VA, ktorý bude úradne ciachovaný. Rozvádzač RE bude typu ERP.V- 300/5A PI - plastový, vrátane činného a jalového elektromera a sadzbového spínača.

Rekonštrukcia elektrickej svetelnej inštalácie v budove Centra sociálnych služieb bude napojená z jednotlivých svetelných rozvádzačov RS. Svetelné rozvádzače, ako aj rozvádzač VZT, rozvádzače výťahov, klimatizačné jednotky, tepelné čerpadlo, kotolňa- jestv. EPS a rozhlasová ústredňa budú napojené z hlavného rozvádzača HR umiestneného na LNP v miestnosti vrátnice.

Proti uskutočneniu ohlásenej drobnej stavby v rozsahu uvedenom v podaní podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), stavebný úrad, mesto Dubnica nad Váhom,

## **nemá námietky.**

Upozorňujeme Vás, že pri realizácii drobnej stavby ste povinní dodržať nasledovné:

- stavba bude uskutočnená v zmysle predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej oprávneným projektantom,
- predmetná stavba bude zabezpečená organizáciou, ktorá má k uvedenej činnosti oprávnenie a pri jej realizácii budú dodržané platné normy a predpisy,

strana 1 / 3

- pred zahájením zemných prác pre vybudovanie NN prípojky je investor povinný v navrhovanej trase prípojky zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných sietí a podzemných objektov za účasti ich majiteľov alebo správcov,
- v mieste križovaní a súbehu kábla s inými podzemnými inžinierskymi sieťami je nutné dodržať odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005
- uloženie káblov v zemi vykonať v zmysle STN 33 2000-5-52.
- pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku,
- pri stavbe budú dodržané príslušné základné požiadavky na stavby § 43d a všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 stavebného zákona, príslušné technické normy, najmä hygienické, protipožiarne a bezpečnostné normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.,
- montážne práce sa musia robiť v beznapätovom stave. Pred každým započatím prác je potrebné skontrolovať beznapätový stav vedenia. Vedenie sa zaisti skratovaním zo strany napájania. Zaistenie bezpečnosti práce sa bude riešiť v spolupráci so stredoslovenskou - Distribúciou, a.s..
- po ukončení prác je potrebné dať si vykonať správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške všetkých elektrických zariadení.
- elektrickú inštaláciu v objekte stavby je prevádzkovateľ povinný udržiavať v bezpečnom stave. Opravy a údržby elektrických zariadení môžu vykonávať iba osoby s oprávnením podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Nasledujúcu odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie a zariadení si prevádzkovateľ zabezpečí do 5 rokov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500.
- vznikajúce odpady treba zaradiť a triediť ich podľa skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a následne zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s prílohou č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- odpady, ktoré nie je možné účelne využiť alebo zhodnotiť, je nutné odovzdať na zneškodnenie osobe oprávnenej na zneškodňovanie odpadov,
- pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach, demolačných prácach, udržiavacích prácach, čistiacich a servisných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Táto osoba je zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a je povinná plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch,
- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu do dvoch rokov odo dňa doručenia písomného oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, že proti uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník je v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o správnych poplatkoch (položka 60 odst.2, položka 59) oslobodený od úhrady správneho poplatku.

**Ing. Milan Blaško**  
vedúci stavebného úradu oddelenia výstavby,  
životného prostredia a dopravy  
na základe poverenia primátora mesta

strana 2 / 3

Príloha:

Overená dokumentácia (stavebník)

**Ohlásenie sa doručí:**

1. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

**Na vedomie:**

1. CSS-AVE, Športovcov č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom

Co/ Mesto Dubnica nad Váhom – odd. výstavby, ÚP a ŽP (tu).

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby SO 102 prípojka NN-TSK  
Identifikátor: 35931/2020

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Mesto Dubnica nad Váhom  
00317209  
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať  
Dátum a čas autorizácie: 25.11.2020 12:42:25  
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 25.11.2020 12:42:25  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
Výst.35 931/2020-Ok

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Bc. Janka Žiaková  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: OR administ.prac. odd.V,ÚP aŽP  
Označenie orgánu: Mesto Dubnica nad Váhom  
IČO: 00317209  
Dátum vytvorenia doložky: 25.11.2020  
Podpis a pečiatka:

