

4. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy :
č. 1 - Objednávka odberateľa na odber tepla, odberový diagram

V Považskej Bystrici, dňa 30.12. 2016

17 JAN. 2017

.....
Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o.
v zast. Mgr. Peter Mašláni

.....
Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Ing. Jaroslav Baška, predseda

Príloha č. 1

ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 115/2016/PTZ

OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA ODBEROVÝ DIAGRAM

rok: 2017

Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o. , Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica

Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolej stanici 7282/A, 911 01 Trenčín

1	Tepelný zdroj	: primárny rozvod CZT
2	Výpočtový teplotný spád	: 118/70°C
3	Adresa umiestnenia určeného meradla	: KOST pavilón C (SZŠ) Považská Bystrica
4	Ročné dohodnuté množstvo tepla v GJ	: 3 889
5	Príkion v MW zima/leto	: 0,150/-
6	Prietok v m ³ /h zima/leto	: 2,6/-
7	Celková plocha odberného miesta m ²	: 2356,71
8	Regulačný príkion v kW	: 0,77

ODBEROVÝ DIAGRAM - VYKUROVACIA KRIVKA

Vonkajšia teplota °C	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
Výst. teplota HV- Rozdeľovač °C	118	115	112	109	106	103	100	97	95	93	91	89	86	83	80
Zberač °C	70	70	70	65	65	65	65	65	60	60	60	60	55	55	55

Parametre na leto

Výst. teplota HV- Rozdeľovač °C	70
Zberač °C	45

V Považskej Bystrici, dňa 30. 12. 2016

.....
Dodávateľ: Teplo GGE s.r.o.
v zast. Mgr. Peter Mašláni

.....
Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Ing. Jaroslav Baška, predseda