

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201740888_Z

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5181800000007000504489
Telefón: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: A.C.T. NITRA, s.r.o.
Sídlo: Jaskyňová 9, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36524867
DIČ: 2020150979
IČ DPH: SK 2020150979
Číslo účtu: SK0811110000006611341004
Telefón: 0377412009

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pravidelný servis a prípadné mimozáručné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
Kľúčové slová: oprava, údržba
CPV: 50730000-1 - Opravy a údržba chladiacich zostáv; 50711000-2 - Opravy a údržba elektrických zariadení budov; 50712000-9 - Opravy a údržba mechanických zariadení budov
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Oprava a údržba chladiacich zostáv, elektrických zariadení budov a mechanických zariadení budov
- Príloha č. 1
- Zariadenie č. 1 - Vetranie podzemných garáží - prívod - odvod 1.PP
- Popis zariadenia:
 - Zostavná vzt jednotka KLM 16 v zostave: klapka S, filter EU 3, vodný ohrievač, ventilátor Qv=12 500 m3/h (1 kpl). Zostavná vzt jednotka KLM 16 v zostave: klapka S, ventilátor Qv=14 800 m3/h (1 kpl). Kompletná regulácia chodu a teplo privádzaného vzduchu s perifériami (1 ks).
- Popis prác polročne:
 - a) preveriť a vyčistiť vzduchový filter alebo ho vymeniť, b) preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remení, c) skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov, d) preveriť ložiská motorov, e) preveriť a vyčistiť výmenník tepla, f) preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku, g) preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek.
- Popis prác ročne:

- a) preveriť a vyčistiť vzduchový filter alebo ho vymeniť b) preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remení, c) skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov, d) preveriť ložiská motorov, e) preveriť a vyčistiť výmenník tepla, f) preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku, g) preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek.
- Zariadenie č. 2 - Vetranie archívu - prívod - odvod - rekuperácia 1.PP
- Popis zariadenia:
- Rekuperačná vzt jednotka VX 700-E Qvp=700 m3/h (1 ks).
- Popis prác ročne:
- a) preveriť a vyčistiť vzduchové filtre alebo ich vymeniť, b) kontrola a vyčistenie doskového výmenníka, c) kontrola a vyčistenie ventilátorov, d) preveriť funkčnosť riadiaceho systému a ovládača, e) dezinfekcia vzduchovej centrál.
- Zariadenie č. 5 - Vetranie bufetu a zázemia
- Popis zariadenia:
- Vetracia rekuperačná jednotka TERMICON AKL 20.12 - atyp + tesná klapka so servopohonom, Qv=2 000 m3/h (1 ks). Vonkajšia chladiaca jednotka Carrier 386L Qch=5,5 kW (1 ks). Dverová clona REMAK DoorMaster C1-E1 -200 (1 ks). Prívodný anemostat Schako DQJA-SR-PS-Z-500 -s klapkou d200 Qv=400 m3/h (5 ks). Odvodný anemostat Schako DQJB-A-400 -s klapkou d200 Qv=400 m3/h (4 ks). Stenový ventilátor Vortice VARIO 230/9" ARI LL S; Qv=400/300 m3/h (1 ks). Potrubný ventilátor Vortice LINEO 160 VO; Qv=350 m3/h (1 ks). Ventilátor LINEO 125 T VO Qv=200 m3/h (1 ks).
- Popis prác polročne:
- DVERNÁ CLONA
- a) skontrolovať saciu mriežku, prípadne odstrániť nečistoty, b)skontrolovať znečistenie filtrov, znečistený vymeniť, c) skontrolovať a vyčistiť el. ohrievač, d)skontrolovať a vyčistiť vstupnú štrbinu, e) skontrolovať spojenie obežného kola s hriadeľom motora, f) odstrániť usadený prach v clone, g) skontrolovať elektrické spoje, h) skontrolovať uzemnenie, i) očistiť vonkajší plášť clony.
- Popis prác ročne:
- VZT JEDNOTKA TERMICON
- a) preveriť a vyčistiť vzduchové filtre alebo ich vymeniť, b) pri uvedení do prevádzky a počas prevádzky /1-2x mesačne/ odvzdušniť výmenník a systém, c) doplniť vodu do sifóna odvodu kondenzu, d) vyčistiť ventilátory, e) vyčistiť výmenník a rekuperátor, f) dezinfekcia vzduchovej centrál.
- VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA CARRIER
- a) vyčistiť výmenník, b) prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora, c) kontrola elektrickej časti, d) kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva, e) kontrola tepelnej izolácie.
- VENTILÁTOR VARIO ARI, LINEO
- a) preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora podľa pokynov výrobcu.
- DVERNÁ CLONA
- a) skontrolovať saciu mriežku, prípadne odstrániť nečistoty, b)skontrolovať znečistenie filtrov, znečistený vymeniť, c) skontrolovať a vyčistiť el. ohrievač, d) skontrolovať a vyčistiť vstupnú štrbinu, e) skontrolovať spojenie obežného kola s hriadeľom motora, f) odstrániť usadený prach v clone, g) skontrolovať elektrické spoje, riadenie a ovládač clony, h) skontrolovať uzemnenie, i) očistiť vonkajší plášť clony.
- Zariadenie č. 7 - Klimatizácia veľkej zasadačky
- Popis zariadenia:
- Strešná klimatizačná jednotka ROOFTOP BALTIC 035 NS s doskovým rekuperátorom; Qv=6 400/6000 m3/h (1 ks). Prívodný anemostat Schako 4 DE-Z 600; Qv=640m3/h (10 ks). Odvodný anemostat Schako 4 DE-A 600; Qv=600m3/h (10 ks).
- Popis prác polročne:

- a) preveriť a vyčistiť vzduchový filter alebo ho vymeniť, b) preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remení, skontrolovať prípevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov, c) preveriť ložiská motorov, d) preveriť a vyčistiť výmenník, e) preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku, preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek.
- Popis prác ročne:
- a) preveriť a vyčistiť vzduchové filtre alebo ich vymeniť, b) preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remení, skontrolovať prípevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov, c) preveriť ložiská motorov, d) preveriť a vyčistiť výmenník, e) preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku, f) preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek, g) preveriť otáčky ventilátora, hlučnosť, chvenie, h) kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva, i) preveriť integrovaný riadiaci systém a ovládanie, j) dezinfekcia vzduchovej centrály.
- Zariadenie č. 8 - Vetranie obslužných priestorov sály
- Popis zariadenia:
- Potrubný ventilátor KVKE 125 L Qv= 350 m³/h (2 ks). El. ohrievač CBM 125/1,2 N-1,2 kW (1 ks). Prívodný tanierový ventil TFF 160 (1ks), 125 (3ks). Odvodný tanierový ventil EFF 160 (1ks), 125 (3ks.)
- Popis prác ročne:
- OHRIEVAČ CBM
- a) vyčistiť vnútro a preveriť elektrické zapojenie a riadenie.
- FILTRAČNÁ KAZETA
- a) vyčistiť filter, prípadne ho vymeniť.
- VENTILÁTOR KVKE
- a) preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora podľa pokynov výrobcu.
- Zariadenie č. 9 - Chladenie a vetranie zasadačiek - 2. až 8. NP
- Popis zariadenia:
- Kanálová klimatizačná jednotka Airwell ST DLS, Qchl.=6,5 kW (7 kpl). Vonkajšia kondenzačná jednotka N=2,9 kW (7 kpl). Prívodný anemostat Schako PIL 600-Z ; Qv=550m³/h (14 ks). Odvodný anemostat Schako PIL 600 - A Qv=550m³/h (6 ks). Ventilátor LINEO 125 VO Qv=250 m³/h (7 kpl).
- Popis prác ročne:
- VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA
- a) kontrola a vyčistenie vzduchového filtra, b) kontrola a prípadné vyčistenie odvodu kondenzu, c) servisná prehliadka chladiaceho zariadenia - odbornou firmou t.j. vyčistenie výmenníka, kontrola elektroniky, kontrola prípadne výmena batérie v DO, d) dezinfekcia vnútorných jednotiek.
- VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA
- a) vyčistiť výmenník, b) prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora, c) kontrola elektrickej časti, d) kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva, kontrola tepelnej izolácie.
- Zariadenie č. 10 - Chladenie technickej miestnosti
- Popis zariadenia:
- Chladiaca jednotka podstropná Toshiba, Qch=17,5 kW (2 kpl).
- Popis prác polročne:
- VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA
- a) kontrola a vyčistenie vzduchového filtra. b) kontrola a prípadné vyčistenie odvodu kondenzu.
- Popis prác ročne:

- VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA

- a) kontrola a vyčistenie vzduchového filtra, b) kontrola a prípadné vyčistenie odvodu kondenzu, c) servisná prehliadka chladiaceho zariadenia - odbornou firmou, t. j. vyčistenie výmenníka, kontrola elektroniky, kontrola prípadne výmena batérie v DO, d) dezinfekcia vnútorných jednotiek.

- VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA

- a) vyčistiť výmenník, b) prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora, c) kontrola elektrickej časti, d) kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva, e) kontrola tepelnej izolácie.

- Zariadenie č. 11 - Chladienie technických miestností 1. - 8. NP

- Popis zariadenia:

- Nástenná chladiaca jednotka 42HQE009 Carrier; Qchl=2,1 kW (8 kpl).

- Popis prác ročne:

- VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA

- a) kontrola a vyčistenie vzduchového filtra, b) kontrola a prípadné vyčistenie odvodu kondenzu, c) servisná prehliadka chladiaceho zariadenia - odbornou firmou, t. j. vyčistenie výmenníka, kontrola elektroniky, kontrola prípadne výmena batérie v DO, d) dezinfekcia vnútorných jednotiek.

- VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA

- a) vyčistiť výmenník, b) prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora, c) kontrola elektrickej časti, d) kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva, f) kontrola tepelnej izolácie.

- Zariadenie č. 12 - Vetranie chodieb 2. - 8. NP

- Popis zariadenia:

- Zostavná vzt jednotka KLM 10, Qv=8800/4000 m3/h (1kpl). Vonkajšia chladiaca jednotka KSCM Qch=40 kW (2 kpl).

- Popis prác polročne:

- VZT CENTRÁLY KLM

- a) preveriť a vyčistiť vzduchový filter alebo ho vymeniť, b) preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remení, skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov, c) preveriť ložiská motorov, d) preveriť a vyčistiť výmenník tepla, e) preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku, f) preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek.

- Popis prác ročne:

- VZT CENTRÁLY KLM

- a) preveriť a vyčistiť vzduchové filtre alebo ich vymeniť, b) preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remení, skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov, c) preveriť ložiská motorov, d) preveriť a vyčistiť výmenník tepla, e) preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku, f) preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek, g) dezinfekcia vzduchovej centrál, h) preveriť otáčky ventilátora, hlučnosť, chvenie.

- VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA

- a) vyčistiť výmenník, b) prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora, c) kontrola elektrickej časti, d) kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva, g) kontrola tepelnej izolácie.

- Zariadenie č. 13 - Požiarne vetranie chránených únikových ciest typu A - 1. - 9. NP

- Popis zariadenia:

- Ventilátor MUB 042 500Dv-A2 Qv= 6000 m3/h (1 kpl). Ventilátor MUB 062 560Dv-A2 Qv= 7850 m3/h (1 kpl).

- Popis prác ročne:

- VENTILÁTOR MUB

- a) preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora podľa pokynov výrobcu.
- VENTILÁTOR DVV
- a) kontrola spoja medzi obežným kolesom a nábojom - v prípade potreby dotiahnutie skrutky, b) kontrola spoja medzi nábojom a hriadeľom motora - v prípade potreby dotiahnutie skrutky, c) odstránenie prípadných nečistôt z ventilátora, d) kontrola funkčnosti ochranných častí ventilátora, e) kontrola chodu a funkčnosti ventilátora, f) kontrola hodnôt prevádzkového prúdu, izolačného odporu vinutia, g) zvuková kontrola ložísk.
- Zariadenie č. 14 - Ofukovanie presklenej fasády - 1. a 2.NP
- Popis zariadenia:
- Potrubný ventilátor RSI 60-35 L1 Qv= 2450 m3/h (2 kpl). Vodný ohrievač VBR 60-30-2 Qt=14 kW (2 kpl). Odvodný anemostat Schako 4 DE-A 600; Qv=800m3/h (6 ks). Prívodná dýzová výustka Schako WGA -V -R Qv=475 m3/h (10 ks). Tlmič hluku kulisový TKM 800 x 400 (2 ks).
- Popis prác ročne:
- OHRIEVAČ VBR
- a) vyčistiť vnútro-lamely.
- FILTRAČNÁ KAZETA
- a) vyčistiť filter, prípadne ho vymeniť.
- VENTILÁTOR RSI
- a) preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora podľa pokynov výrobcu.
- Zariadenie č. 15, 16 - Klimatizácia kancelárií, VRV systém Mitsubishi - vyhotovenie tepelné čerpadlo
- Popis zariadenia:
- Vonkajšia jednotka PUHY - P300 YHM-A Qch=33,5kW, Vnútna podstropná klimatizačná jednotka.
- Popis prác ročne:
- VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA
- a) kontrola a vyčistenie vzduchového filtra, b) kontrola a prípadné vyčistenie odvodu kondenzu, c) servisná prehliadka chladiaceho zariadenia- odbornou firmou, t. j. vyčistenie výmenníka, kontrola elektroniky, kontrola prípadne výmena batérie v DO, d) dezinfekcia vnútorných jednotiek.
- VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA
- a) vyčistiť výmenník, b) prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora, c) kontrola elektrickej časti, d) kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva, e) kontrola tepelnej izolácie.
- Zariadenie č. 17 - Odvetranie dieselagregátu
- Popis zariadenia:
- Ventilátor TCBB, Zostavná jednotka KLM, Ventilátor TD.
- Popis prác polročne:
- VENTILÁTOR TCBB
- a) preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora podľa pokynov výrobcu, b) preveriť a vyčistiť vzduchový filter alebo ho vymeniť, kontrola zapínania, vypínania a chodu ventilátora v závislosti na chode dieselagregátu.
- Zariadenie č. 18 – Klimatizačné zariadenia
- Popis zariadenia: Klimatizácia LG S 18AQU 1,5 kW (1kpl), Klimatizácia LG S 30AHP 3,1 kW (1 kpl).

- Popis prác ročne:
- VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA
- a) kontrola a vyčistenie vzduchového filtra, b) kontrola a prípadné vyčistenie odvodu kondenzu, c) servisná prehliadka chladiaceho zariadenia- odbornou firmou, t. j. vyčistenie výmenníka, kontrola elektroniky, kontrola prípadne výmena batérie v DO, d) dezinfekcia vnútorných jednotiek.
- VONKAJŠIA KONDENZAČNÁ JEDNOTKA
- a) vyčistiť výmenník, b) prekontrolovať a vyčistiť lopatky ventilátora, c) kontrola elektrickej časti, d) kontrola chladiaceho okruhu, doplnenie chladiva, b) kontrola tepelnej izolácie.
- PS 209 - CO KRYT
- Popis zariadenia:
- Zostavná vzt jednotka KLM 06.
- Popis prác polročne:
- VZT CENTRÁLY KLM
- a) preveriť a vyčistiť vzduchový filter alebo ho vymeniť, b) preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remení, skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov, c) preveriť ložiská motorov, d) preveriť a vyčistiť výmenník tepla, e) preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku, preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek.
- Popis prác ročne:
- VZT CENTRÁLY KLM
- a) preveriť a vyčistiť vzduchové filtre alebo ich vymeniť, b) preveriť napnutie klinových remeňov a upevnenie remení, skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov, c) preveriť ložiská motorov, d) preveriť a vyčistiť výmenník tepla, e) preveriť a znovunastaviť vstupnú regulačnú klapku, f) preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek, g) preveriť otáčky ventilátora, hlučnosť, chvenie, h) dezinfekcia vzduchovej centrály.
- VENTILÁTOR TD
- a) preveriť a vyčistiť obežné koleso ventilátora podľa pokynov výrobcu.
- FILTROVENTILAČNÉ ZARIADENIE-RPU, LPU
- a) kontrola funkčnosti.
- POTRUBNÉ ROZVODY
- Popis prác ročne:
- a) preveriť uloženia a závesy potrubia, b) preveriť funkčnosť regulačných klapiek, c) preveriť funkčnosť a nastavenie distribučných elementov /výustiek, anemostatov, tanierových ventilov..../ a vyčistiť ich, d) preveriť skrutkové spoje, utesniť prípadné netesnosti, e) preveriť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek, f) vykonať kontrolu požiarnych klapiek (21 ks) a požiarnych vetracích mriežok (5 ks).
- RIADIACI SYSTÉM MaR
- Popis prác ročne:
- a) vyčistiť vnútro rozvádzača, preveriť zapínanie, vypínanie, istenie, vykonať konfiguráciu a profylaktiku riadiacej jednotky vrátane kontroly periférií, frekvenčných meničov, snímačov pohybu, b) prehliadka a kalibrácia senzorov koncentrácie CO v CO kryte (2 ks).

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Príloha č. 2	-			-

ZAR. č. 1 - Vetranie podzemných garáží, - VZT centrály KLM 16	kpl			1
ZAR. č. 2 - Vetranie archívu, VZT jednotka VX	kpl			1
ZAR. č. 5 - Vetranie bufetu a zázemia, - dverná clona, ventilátor Varion Ari, Lineo	kpl			1
- VZT jednotka Termicon	kpl			1
- kondenzačná jednotka Carrier	kpl			1
ZAR. č. 7 - Vetranie veľkej zasadačky, VZT jednotka Rooftop Lennox	kpl			1
ZAR. č. 8-Vetranie obslužných priestorov sály, ohr. CBM, filtračná kazeta,ventilátor KVKE	kpl			1
ZAR. č. 9-Chladenie a vetranie zasadačiek 2. - 8. NP, - vnútorná klimatizačná jednotka	kpl			7
- vonkajšia kondenzačná jednotka	kpl			7
ZAR. č. 10 - Chladenie serverovne, - vnútorná klimatizačná jednotka	kpl			2
- vonkajšia kondenzačná jednotka	kpl			2
ZAR. č. 11 - Chladenie technických miestností, - vnútorná klimatizačná jednotka	kpl			8
- vonkajšia kondenzačná jednotka	kpl			8
ZAR. č. 12 - Vetranie chodieb,- VZT centrály KLM	kpl			1
- vonkajša kondenzačná jednotka	kpl			1
ZAR. č. 13 - Požiarne vetranie CHÚC-1., 9. NP, - ventilátor MUB	kpl			1
- ventilátor DVV	kpl			1
ZAR. č. 14 - Ofukovanie presklenej fasády, ohr. VBR, filtračná kazeta,ventilátor RSI	kpl			1
ZAR. č. 15, 16 - Klimatizácia kancelárií 8., 9. NP, - vnútorná klimatizačná jednotka	kpl			21
- vonkajša kondenzačná jednotka	kpl			2
ZAR. č. 17 - Odvetranie dieselagregátu,ventilátor TCBB	kpl			1
ZAR. č. 18 - Odvetranie dieselagregátu,Klimatizačné jednotky LG	kpl			2
PS 209-CO kryt, - VZT centrály KLM, ventilátor TD, RPU, LPU	kpl			1
- potrubné rozvody	kpl			1
- riadiaci systém MaR	kpl			1
- čistiace a dezinfekčné prostriedky	kpl			1
- doprava, presun	kpl			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení obsahuje sezónny, mimozáručný a havarijný servis.
2. Sezónnym servisom sa rozumejú pravidelné kontroly zariadení, čistenie a vykonávanie prác nevyhnutných pre minimalizáciu výskytu porúch podľa Prílohy č. 1, vrátane spotrebného materiálu a dopravy na miesto plnenia zákazky.
3. Sezónny servis zariadení bude vykonávaný 2x ročne nasledovne:

a) príprava systémov na chladiaci režim v mesiaci apríl - máj (termín - jar) príslušného roku na základe meteorologických podmienok,
b) príprava systémov na vykurovací režim v mesiaci september - október (termín - jeseň) príslušného roku na základe meteorologických podmienok.
4. Servisnými opravami sa rozumie všetky zásahy na zariadeniach, ktoré budú nutné pre zabezpečenie ich bezporuchovej a správnej prevádzky. Servisné opravy sa budú vykonávať v nasledovných režimoch:
a) havarijný zásah – je odstránenie poruchy zariadenia, ktorej bezprostredným následkom je nebezpečenstvo vzniku škody na zdraví alebo na majetku alebo strata prevádzkyschopnosti zariadenia. Obsahom havarijného zásahu bude práca nevyhnutná na odstránenie poruchy zariadenia, vrátane výmeny nefunkčných komponentov a dopravy na miesto plnenia zákazky.
b) servisný zásah - je odstránenie poruchy zariadenia, ktorej bezprostredným následkom nie je nebezpečenstvo vzniku škody na zdraví alebo na majetku alebo strata prevádzkyschopnosti zariadenia, ale predmetná porucha má dopad na nesprávne fungovanie zariadenia, prípadne sa odstránením danej poruchy predíde poškodeniu na zdraví alebo na majetku. Servisným zásahom sa rozumie aj zmena prevádzkových nastavení, ktoré vyžadujú odborný zásah. Obsahom servisného zásahu bude práca nevyhnutná na odstránenie poruchy zariadenia, vrátane výmeny nefunkčných komponentov a dopravy na miesto plnenia .
5. Prípadné mimozáručné opravy budú vždy riešené samostatnou cenovou ponukou odsúhlasenou objednávatelom.
6. Zoznam všetkých klimatizačných a vzduchotechnických zariadení ako aj zoznam prác sezónneho servisu je uvedený v Prílohe č. 1.
7. Dodávateľ zabezpečí odstránenie porúch na klimatizačných a vzduchotechnických zariadeniach (ďalej len „KZ“), výmenu chybných komponentov (ucelených častí) KZ a spotrebného materiálu tak, aby zariadenie uviedol do opätovnej plnohodnotnej prevádzky.
8. Dodávateľ pre potreby opráv KZ , výmeny náhradných dielov a spotrebného materiálu použije len originálne komponenty, ktoré sú na tento účel doporučené a certifikované výrobcom predmetného KZ. Pokiaľ je výroba spotrebného materiálu alebo náhradných dielov pre konkrétny typ KZ ukončená a nie je dostupný originálny komponent na opravu a výmenu, môže dodávateľ použiť aj ekvivalentné náhradné diely a spotrebný materiál dostupné na trhu kompatibilné s takýmto KZ.
9. Ak zo záverov vykonanej sezónnej prehliadky vyplynie potreba výmeny náhradných dielov, dodávateľ o tejto skutočnosti písomne informuje objednávateľa.
10. Nahlásenie poruchy objednávatelom bude vykonané telefonicky, e-mailom alebo SMS na určené telefónne číslo stanovené dodávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi kontaktné údaje osoby zodpovednej za riadne plnenie predmetu zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa.
11. Na základe nahlásenia poruchy objednávatelom a na základe jeho požiadavky na opravu zariadenia, dodávku a výmenu spotrebného materiálu, dodávateľ zabezpečí nástup na odstránenie poruchy do 10 hodín od požiadavky objednávateľa.
12. V prípade potreby výmeny, resp. opravy dodávateľ vypracuje na materiály a náhradné diely, ktoré boli zistené a uvedené v Servisnom protokole a ktoré je potrebné vymeniť alebo opraviť, samostatnú cenovú ponuku. Cena za spotrebný materiál a náhradné diely bude vyúčtovaná na základe dodávateľom predloženej cenovej ponuky, ktorú odsúhlasí za objednávateľa poverený zamestnanec, vrátane cenovej kalkulácie; kalkuláciu ceny za daný náhradný diel predloží dodávateľ, pričom cena za daný náhradný diel a spotrebný materiál nesmie byť vyššia ako je ich priemerná cena na trhu v danom období.
13. Objednávateľ bude vykonávať hlásenie poruchy a požiadavku na opravu prostredníctvom určených zamestnancov. Objednávateľ sa zaväzuje predložiť dodávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy kontaktné údaje osoby zodpovednej za riadne plnenie predmetu zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa.
14. Dodávateľ bude prijímať hlásenie poruchy, požiadavku na opravu, dodávku a výmenu spotrebného materiálu, na vykonanie profylaktických prehliadok. Súčasťou hlásení o poruche, požiadaviek na opravu bude minimálne:
a) miesto požadovaného plnenia a meno zodpovedného zamestnanca objednávateľa, ktorý bude dodávateľovi k dispozícii v mieste plnenia predmetu zákazky,
b) orientačný popis poruchy, typ zariadenia, dátum a čas nahlásenia poruchy.
15. Dodávateľ potvrdí prostredníctvom SMS alebo emailom objednávateľovi prijatie požiadavky na opravu do 1 hodiny od ich nahlásenia.
16. Po ukončení servisného úkonu zástupca dodávateľa preukáže funkčnosť opraveného zariadenia zodpovednému zástupcovi objednávateľa a ten potvrdí zástupcovi dodávateľa vykonaný servisný úkon. Potvrdený protokol bude prílohou faktúry za vykonané práce.
17. Dodávateľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy nasledovné oprávnenia:
a) príslušný platný certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluorovanými skleníkovými plynmi podľa zákonov č. 286/2009 Z.z. § 6(3), č.321/2012 Z.z. § 5 (1), a, c, d, e udelený právnickej, fyzickej osobe podľa EC o. 517/2014, No. 1005/2009,
b) osvedčenie alebo oprávnenie týkajúceho sa činností vykonávaných na vyhradených technických zariadeniach v rozsahu - PZ O Ai; PZ RT Ai, Bh, i; PZ O Vh, i; vyhradeného zariadenia elektrického v rozsahu EZ - S,O(OU, R, M) - E2 - A.
18. Dodávateľ predloží do 3 dní od účinnosti zmluvy elektronicky kópiu zmluvy o zodpovednosti za škodu uzatvorenú na hodnotu minimálne 200 000,- EUR (z dôvodu možnosti poškodenia súvisiacich technologických zariadení).

19. Dodávateľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oprávnenie na kontrolu, servis a opravu požiarnych klapiek a požiarnych vetracích mriežok od výrobcu IMOS.
20. Súčasťou servisu podľa bodu 2. je taktiež vykonanie odbornej prehliadky požiarnych klapiek a požiarnych stenových uzáverov v zmysle vyhlášky č. 478/2008 Z. z.
21. Dodávateľ po vykonaní prác vystaví protokol.
22. Dodávateľ je povinný predložiť podrobnú Cenovú kalkuláciu do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy, členenú položkovite podľa Prílohy č. 2 pričom uvedie: jednotkovú cenu bez DPH, cenu celkom bez DPH, cenu celkom s DPH.
23. Celková cena za predmet zákazky/zmluvy v cenovej kalkulácii musí byť v súlade s celkovou cenou predmetu zákazky. Obhliadka zariadení bude vykonaná do 5 dní od účinnosti zmluvy.
24. Maximálna cena za práce vykonané nad rámec činností dohodnutých touto zmluvou v EUR/hodina/pracovník: - hodinová sadzba v pracovnom dni 07,00 - 17,00 hod. 13,95 eur bez DPH (16,74 eur s DPH) - hodinová sadzba v pracovnom dni 17,00 - 07,00 hod. 18,50 eur bez DPH (22,20 eur s DPH) v dňoch pracovného voľna a pokoja (sobota, nedeľa) a v štátnych sviatkoch - 25,00 eur bez DPH (30,00 eur s DPH) - doprava zo sídla zhotoviteľa 1 km 0,45 eur bez DPH (0,54 eur s DPH).
25. Cena za 1 hodinu servisného úkonu podľa bodu 23 zahŕňa okrem ceny za výkon, aj cenu za dopravu, diagnostiku závad a porúch, vypracovanie cenových ponúk a špecifikáciu opráv. Celková cena za servisný úkon sa určí ako súčin hodinovej sadzby servisného úkonu a skutočnej doby trvania servisného úkonu. Skutočná doba trvania servisného úkonu musí byť vyjadrená v celých hodinách. Účtovať sa bude cena podľa počtu odpracovaných hodín.
26. Objednávateľ nie je povinný objednávať celý rozsah definovaného predmetu zmluvy uvedeného v Prílohe č. 1. Dodávateľ sa zaväzuje uvedené právo objednávateľa akceptovať.
27. Dodávateľ si nemôže nárokovať, aby počas trvania tejto zmluvy objednávateľ odobral celé množstvo predmetu zmluvy v rozsahu podľa Prílohy č. 1.
28. Neodobranie predmetu zmluvy objednávateľom v celom množstve nezakladá práva dodávateľa uplatniť si nárok na náhradu škody a ani od zmluvy odstúpiť.
29. Prílohou vystavených faktúr budú dodávateľom vyhotovené a podpísané protokoly o servisnom úkone potvrdzujúce vykonanie požadovanej služby dodávateľom a cenová kalkulácia vyhotovená ku každému servisnému úkonu.
30. Z každého výkonu prác podľa bodu 2 vyhotoví dodávateľ pre objednávateľa písomný protokol, v ktorom uvedie konkrétny rozsah vykonaných prác a zoznam materiálov a náhradných dielov, ktoré je potrebné vymeniť, alebo opraviť.
31. Dodávateľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku a je povinný odstrániť odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami a činnosťou.
32. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci svojich pracovníkov, za dodržanie predpisov BOZP a PO pri vykonávaných prácach na stavbe a za škody spôsobené porušením príslušných predpisov v plnom rozsahu.
33. Dodávateľ vybaví svojich pracovníkov potrebnými pracovnými a ochrannými pomôckami, náradím a vybavením potrebným pre výkon príslušných prác.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.08.2017 00:00:00 - 27.08.2018 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Technická špecifikácia predmetu zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 424,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 908,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.08.2017 09:38:00

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

A.C.T. NITRA, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska